

◆チェックリスト(申請)◆

～ブロック塀除却補助の条件確認～

整理番号			
申請者			
チェックリスト作成者			
チェックリスト作成日			
ブロック塀等所在地		ブロック塀等 設置後の経過年数	年
ブロック塀等の長さ	m	ブロック塀等の高さ	m
		(擁壁の高さ)	m

【注意事項】

- ・道路に面して設けられている、高さが1.0m以上のブロック塀等が補助対象となります。
本チェックリストでは、道路面からの高さが1.0m未満のブロック塀（補助対象になり得ないブロック塀等）については記載しないでください。
- ・本チェックリストにおける「道路」とは、国道、県道、市道等の、一般交通の用に供する道のことを指します。
- ・門扉や門柱によってブロック塀等が分かれている場合は、1構造ずつチェックリストを作成してください。
2つ目以降は整理番号を「2、3…」として、作成してください。
- ・本チェックリストにより、危険なブロック塀等とみなされたうえで、補助申請後に市の担当者のチェックをもって、補助対象のブロック塀等と認められます。
- ・補助を活用する場合、除却計画及び工事においてブロック塀等の高さを1.0m未満にして、「チェックリスト（完了）」において補助金交付の対象として認められる状態にする必要があります。
ただし、ブロック塀等がセットバックが必要な道路に面する場合や、高さ5.0m以上の擁壁の上のブロック塀などは、全て除却することが条件になることがあります。詳細は市の担当者にご相談ください。

I) 補助条件の確認

No.	内容	チェック欄
①	道路に面して設けられている、高さが2.2mを超えるコンクリートブロック塀	
②	道路に面して設けられている、高さが1.2mを超え、かつ2.2m以下のコンクリートブロック塀で、控え壁が有効に設けられていないもの（塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上等の基準を満たした控え壁が設けられていないもの）	
③	道路に面して設けられている、高さが1.0m以上のブロック塀で、調査により著しいひび割れ又は傾き等が認められ、特に危険な状態にあるもの	

→①、②のいずれかに該当する場合は、危険なブロック塀等とみなします。（ⅡおよびⅢの記入は不要です）

③に該当する場合は「Ⅱ）安全性の確認」以降のチェックリスト（裏面）を記入してください。

（以下は市の担当者の記入欄です。記載しないでください）

本チェックリストによるブロック塀について、補助対象と認める。

担当者名

◆チェックリスト(申請)◆

～ブロック塀除却補助の条件確認～

Ⅱ) 安全性の確認（「Ⅰ）補助条件の確認」にて「③」に該当した場合）

No.	内容	適合	不適合
①	塀に傾き、ひび割れ、損傷やぐらつきはないか。	ない	ある
②	塀の厚さは10cm以上か。 (塀の高さが2.0m超の場合は15cm以上か。)	はい	いいえ
③	塀の土留め部分の高さは1.0m以下か。 (擁壁の上のブロック塀である場合を除く)	はい	いいえ
④	擁壁の上のブロック塀である場合、ブロック塀の高さは擁壁上端から40cm以下か。	はい	いいえ
⑤	擁壁の上のブロック塀である場合、ブロック塀の土留め部分の高さは20cm以下か。	はい	いいえ

→いずれかの項目で1つでも「不適合」がある場合は、危険なブロック塀等とみなします。（Ⅲの確認は不要です）

Ⅲ) 安全性の確認（「Ⅱ）安全性の確認」にてすべて「適合」であった場合）

No.	内容	適合	不適合	
①	塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以内で配筋されているか。	はい	いいえ	不明
②	基礎丈は35cm以上かつ基礎の根入れ深さは30cm以上か。	はい	いいえ	不明

→いずれかの項目で「不適合」がある場合は、市の担当者へご相談ください。

市の担当者の現地調査や、不適合であることを示す施工時の図面の提示等により、不適合であることが確認された場合、危険なブロック塀等とみなします。