[法15条の2の3]　　令和8年10月1日

# 久山スラッジ処分場[管理型]
# 維持管理記録簿 令和8年9月

対象期間:　令和8年9月1日　～　令和8年9月30日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種　類 | 数量(単位) |
|---|---|
| 汚泥 | 0　( $m^3$／月) |
| 汚泥　計 | 0　( $m^3$／年) |
| その他(　ー　) | ー　(　／月) |
| その他(　ー　)　計 | ー　(　／年) |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

| | 地 下 水 等 | | 放 流 水 |
|---|---|---|---|
| 採取場所 | 井戸上段 | 井戸下段 | 調整池出口 |
| 採取日 | 令和8年9月2日 | 令和8年9月2日 | 令和8年9月2日 |
| 分析結果が得られた日 | 令和8年9月2日 | 令和8年9月2日 | 令和8年9月2日 |
| 分析結果 | 水質検査結果参照 | 水質検査結果参照 | 水質検査結果参照 |
| 異状の有無 | 無 | 無 | 無 |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 | | | |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

| | 地 下 水 等 | | 放 流 水 |
|---|---|---|---|
| 採取場所 | 井戸上段 | 井戸下段 | 調整池出口 |
| 採取日 | － | － | － |
| 分析結果が得られた日 | － | － | － |
| 分析結果 | － | － | － |
| 異状の有無 | ー | ー | ー |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 | | | |

施設の点検

| | 擁 壁 等 | 遮 水 工 | 調 整 池(沈でん池) |
|---|---|---|---|
| 点検日 | 令和8年9月2日 | | 令和8年9月2日 |
| 異状の有無 | 無 | | 無 |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 | | | |

※遮水工は設置されていないため点検対象外

残余の埋立容量(年1回以上測定)

| | |
|---|---|
| 測定日 | ー |
| 測定結果 | ー　m3 |

# 久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

## 令和8年 9月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

### 1 周縁地下水の水質

| 採水年月日 | 令和8年9月2日 | |
|---|---|---|
| 測定結果が得られた年月日 | 令和8年9月2日 | |
| 項目（単位） | 採水場所 | |
| | 井戸上段 | 井戸下段 |
| 電気伝導率 （μS/cm） | 984 | 207 |

### 2 放流水の水質

| 採水年月日 | 令和8年9月2日 | | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 測定結果が得られた年月日 | 令和8年9月2日 | | |
| 項目（単位） | 採水場所 | | |
| | 調整池出口（放流水） | | |
| 水素イオン濃度（pH） | 7.5 | | 5.8～8.6（海域以外） |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） (mg/L) | 2.3 | | 60mg/L以下 |
| 化学的酸素要求量（COD） (mg/L) | 5.3 | | 90mg/L以下 |
| 浮遊物質量（SS） (mg/L) | 3 | | 60mg/L以下 |
| 窒素含有量(T-N) (mg/L) | 0.7 | | 120（日間平均60）mg/L以下 |