［法15条の2の3］ 令和8年10月1日

新久山スラッジ処分場［管理型］
維持管理記録簿 令和8年9月

対象期間:　令和8年9月1日　～　令和8年9月30日

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種　類	数量(単位)
汚泥	207 （ m^3／月）
汚泥　計	2,125 （ m^3／年）
その他（　ー　）	ー （　／月）
その他（　ー　）　計	ー （　／年）

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	水処理施設
採取日	令和8年9月2日	令和8年9月2日	令和8年9月2日
分析結果が得られた日	令和8年9月2日	令和8年9月2日	令和8年9月2日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地 下 水 等		放 流 水
採取場所	井戸上段	井戸下段	水処理施設
採取日	－	－	－
分析結果が得られた日	－	－	－
分析結果	－	－	－
異状の有無	ー	ー	ー
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池(沈でん池)
点検日	令和8年9月2日	令和8年9月2日	令和8年9月2日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	－
測定結果	－ m3

新久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和8年 9月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和8年9月2日	
測定結果が得られた年月日	令和8年9月2日	
項目(単位)	採水場所	
	井戸上段	井戸下段
電気伝導率 (μS/cm)	263	526

2 放流水の水質

採水年月日	令和8年9月2日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和8年9月2日		
項目(単位)	採水場所		
	水処理施設(放流水)		
水素イオン濃度(pH)	8.0		5.8～8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.6		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	4.1		90mg/L以下
浮遊物質量(SS) (mg/L)	3		60mg/L以下
窒素含有量(T-N) (mg/L)	10		120(日間平均60)mg/L以下