[法15条の2の3]　　令和8年10月1日

末永汚でい最終処分場[管理型]
維持管理記録簿（令和8年9月）

対象期間:　令和8年9月1日　～　令和8年9月30日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種　類	数量(単位)	
汚泥	81.5	(m^3／月)
汚泥　計	181	(m^3／年)
その他(　ー　)	ー	(　／月)
その他(　ー　)　計	ー	(　／年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

	地下水等		放流水
採取場所	上流	下流	出口水
採取日	令和8年9月2日	令和8年9月2日	令和8年9月2日
分析結果が得られた日	令和8年9月7日	令和8年9月7日	令和8年9月7日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	地下水等		放流水
採取場所	上流	下流	出口水
採取日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
分析結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
分析結果	ー	ー	ー
異状の有無	ー	ー	ー
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池(沈でん池)
点検日	令和8年9月25日	令和8年9月25日	令和8年9月25日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和8年3月31日
測定結果	48,082.20

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年 9月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和8年9月2日	
測定結果が得られた年月日	令和8年9月7日	
項目（単位）	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 （μS/cm）	219	223

2 放流水の水質

採水年月日	令和8年9月2日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和8年9月7日		
項目（単位）	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度（pH）	6.7		5.8～8.6（海域以外）
生物化学的酸素要求量（BOD） （mg/L）	3.4		60mg/L以下
化学的酸素要求量（COD） （mg/L）	3.8		90mg/L以下
浮遊物質量（SS） （mg/L）	5		60mg/L以下
窒素含有量 （mg/L）	1.65		120（日間平均60）mg/L以下