給水栓の水質検査結果（令和8年10月）

水道法の水質基準にすべて適合しています。

No.	項　　目	単　位	基　準	定　量 下　限　値	東区 名島	東区 志賀島	博多区 大井	中央区 薬院	早良区 内野	南区 柏原	城南区 片江	西区 西浦	給水栓 8地点の 平均	備考
	採水年月日	―	―		R8.10.5	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.6	R8.10.5	R8.10.5	R8.10.5	R8.10.5	―	
	残留塩素	mg/L	0.1 以上		0.51	0.48	0.51	0.59	0.54	0.53	0.50	0.58	0.53	
	水温	℃	―		27.0	25.7	25.9	23.3	23.0	23.6	25.8	26.4	25.1	
1	一般細菌	個/mL	100 以下	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	細菌
2	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	重金属
4	水銀及びその化合物	μg/L	0.5 以下	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	無機物質
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.05	0.36	0.47	0.75	0.44	0.8	0.45	1.01	0.66	0.62	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.02	0.44	0.55	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.13	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	一般有機化学物質
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	PFOS及びPFOA	μg/L	0.05 以下	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.07	<0.06	0.08	0.08	0.07	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001	0.002	0.005	0.005	0.009	0.013	0.011	0.011	0.014	0.009	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.003	<0.002	0.003	0.003	<0.002	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001	0.011	0.012	0.016	0.010	0.004	0.004	0.003	0.006	0.008	
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001	0.025	0.030	0.037	0.032	0.026	0.024	0.021	0.030	0.028	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.007	0.005	0.006	0.007	0.004	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001	0.006	0.008	0.010	0.012	0.009	0.009	0.007	0.010	0.009	
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001	0.006	0.005	0.006	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	色
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	1	20	17	13	12	10	8	11	9	12	味覚
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	色
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.5	20.9	17.6	20.2	17.9	9.9	8.8	10.6	9.8	14.5	味覚
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	5	66	56	57	40	39	28	47	34	46	
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	1	141	124	120	91	95	66	111	72	102	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
43	ジェオスミン	μg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	におい
44	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	におい
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	味覚
48	pH値	―	5.8～8.6	－	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	基礎的性状
49	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5 以下	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
52	濁度	度	2 以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	